



■ GLB

➔ Gants LATEX isolants



➔ NORME

Catégorie CE: III Risques irréversibles. Conforme aux normes: EN 60 903: 2003 et CEI 60 903: 2002.

➔ UTILISATION

Isolation des mains selon la classe et en fonction de la tension nominale du réseau.

Doit être utilisé avec un surgant en cuir.

Peut être nettoyé à l'eau savonneuse à une température inférieure à 65°C.

Les gants doivent être impérativement séchés à une température inférieure à 65°C.

➔ CARACTÉRISTIQUES

Gants isolants LATEX naturel beige pour électricien.

Classe 00, 0, 1, 2, 3 et 4.

Bords tranchés.

➔ PLUS PRODUIT

Sa forme ergonomique et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait.

La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques.

Son épaisseur assure une bonne dextérité tout en protégeant.

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis



Référence	Désignation	Classe	Tension max d'utilisation	Longueur	Catégories	Taille
GLB00-36	Gants isolants latex BT classe 00	00	500V AC	36 cm	AZC	08 à 12
GLB0-36	Gants isolants latex BT classe 0	0	1 000V AC	36 cm	AZC	07 à 12
GLB1-36	Gants isolants latex HTA classe 1	1	7 500V AC	36 cm	RC	07 à 12
GLB2-36	Gants isolants latex HTA classe 2	2	17 000V AC	36 cm	RC	07 à 12
GLB3-36	Gants isolants latex classe 3	3	26 500V AC	36 cm	RC	08 à 12
GLB4-41	Gants isolants latex HTA classe 4	4	36 000V AC	41 cm	RC	08 à 12

↳ LÉGENDE

Complétez la référence avec la taille désirée.